

海老津駅前イルミネーション事業公募型プロポーザルに関する回答書

駅前イルミネーション事業に係る公告内容に関し、以下の質問について回答します。

質問 受付日	質 問 事 項					回答者記入	
	No	資料名称	頁	項番	質問内容	回答日	回答
令和7年6月6日	1	業務仕様書	2	5	対象場所の全体図面を頂戴できますでしょうか。	令和7年6月10日	「海老津駅前イルミネーション事業業務仕様書」5 施工対象範囲（P.2）のとおりです。 別添「イルミネーション施工対象範囲」をご覧ください。
令和7年6月6日	2	業務仕様書	3	7（3）	電気配線図を頂戴できますでしょうか。また、各電源で何Wの使用が可能でしょうか。	令和7年6月10日	○電気配線図 電気配線図はありません。電源の配置図は別紙1「電源配置図」のとおりです。 ○使用可能W数 A 20ATの漏電遮断器に2口コンセント（15A×2）×2が接続されています。 B 30ATの漏電遮断器に2口コンセント（15A×2）×2が接続されています。
令和7年6月6日	3	業務仕様書	2	5	駐車場中央の広場にある親子の像に装飾を施すことは可能でしょうか。	令和7年6月10日	可能です。
令和7年6月6日	4	業務仕様書			例年行われているかと存じますが、既存のイルミネーション用資材は保有しておりますでしょうか。また、ある場合は既存資材を使用する必要はございませんでしょうか。	令和7年6月10日	町保有のイルミネーション用資材は、別紙2「岡垣町保有イルミネーション」のとおりですが、既存資材を使用する必要はありません。